



ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. МОСКВА		БИК	044525555
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000555
ИНН 7734683882	КПП 503101001	Сч. №	40702810000000331374
ООО "ФУНДБОЛТ"			

Паспорт качества № 00000000000000000000

Покупатель
(заказчик):

Договор
(счет):

Изделия изготовлены в соответствии с чертежом заказчика:

№	Наименование	Параметры	Использованные материалы	Кол-во, шт/ пог. м.	Масса общая, кг.
1	Анкерный блок (АГ-1, 09Г2С, 24х710 1.1 ГОСТ 24379.1-80(2012), Длина резьбы L=200, Болтов в блоке-4шт, Кол-во поясов-2, Материал пояса1 Уголок 50х50х5)	АГ-1, 09Г2С, 24х710 1.1 ГОСТ 24379.1-80(2012), Длина резьбы L=200, Болтов в блоке-4шт, Кол-во поясов-2, Материал пояса1 Уго	Круг 24, 09Г2С; Уголок 50х50х5, Ст3;	9	206,98

Дата начала изготовления:

Дата окончания изготовления:

Сварные соединения выполнены аттестованными сварщиками, и соответствуют требованиям ГОСТ 14098-2014, Удостоверения сварщиков хранятся на предприятии.

Сварочные материалы: Проволока сварочная 1,2мм Св-08Г2С

Изделия изготовлены из сталей марок 09Г2С, Ст3, соответствуют требованиям проектной документации.

Копии сертификатов на металлопрокат и сварочные материалы прилагаются к паспорту качества.

Защита изделий от коррозии: Нет

Начальник ОТК: _____ / _____ /
подпись